



NB-CPR 305/2011 EU

Nr. 1415

A NAH által NAH-6-0057/2019/K számon
akkreditált termék tanúsító szervezet.

ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG
MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁG
MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELŐ KÖZPONT
TANÚSÍTÁSI IRODA

H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26. Levélcím: H-2001 Szentendre, Pf : 180.
Telefon: +36 (26) 502 300 E-mail: tanusitas@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

EK–TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGI TANÚSÍTVÁNY

1415–CPR–106- (C-47/2020)

Az Építési Termék Rendelet – az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU Rendelete (2011. március 9.)
– alapján ez a tanúsítvány

Füst- és hőszabályozó rendszerek. Füstelvezetők

Horganyzott acéllemez hő- és füstelvezető csatornarendszer

építési termékre vonatkozik, amely az alábbi teljesítménnyel és felhasználási területtel rendelkezik

Füst szabályozás és tűzbiztonság

Tűzállósági határérték	E₆₀₀ 120 (h_o) S 1000 single E₆₀₀ 120 (v_e) S 1000 single*
Maximális méretek	négyszög keresztmetszet: 1250 × 1000 mm (sz x m)

*az EN 1366-9 vizsgálati szabvány kritériumai és az EN 12101-7 termékszabvány 5.2 pontja szerint elvégzett vizsgálat alapján

és amelyet

FQ Plusz Kft.

7300 Komló, belterület 2665/1.

gyártó a

FQ Plusz Kft.

7300 Komló, belterület 2665/1.

üzemében gyártott.

Ez a tanúsítvány igazolja, hogy az **EN 12101-7:2011 szabvány ZA melléklete szerint meghatározott** teljesítmények és a teljesítmény állandóság értékelésére és ellenőrzésére vonatkozó követelmények tekintetében a vonatkozó (1) rendszer szerint

a termék teljesíti a fent meghatározott összes követelményt.

Ez a tanúsítvány, amely először 2021.08.30-án került kiadásra – a vonatkozó harmonizált szabványban meghatározott – a termék teljesítményének az értékeléséhez alkalmazott - vizsgálati módszerek és/vagy a gyártásellenőrzésre vonatkozó követelmények, illetve a termék és annak gyártási körülményeinek változatlansága esetén – visszavonásig érvényes.

Szentendre, 2021.08.30.



Molnár Ágnes
tanúsítási irodavezető